

KS Område (arkivkode)	004.005	IK - Ansvar:	HMS sjef	Opprettet:	23.10.2015
KS Hoved-/ fellesprosess	Helse og arbeidsmiljø	Godkjenningsansvar:	Adm. Dir.	Godkjent:	13.01.2020
KS Prosess		Revisjonsansvarlig:	HMS sjef	Revidert:	13.01.2020
Dokumentnavn IFS	KS – rutine for varme arbeider (IFS 1359063)			Neste rev.:	31.01.2021

## Rutine for varme arbeider

### 1. Formål

Denne rutinen benyttes ved installasjon-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære, - og slipeutstyr. Rutinen tar for seg forskrift om utførelse av arbeid kapittel 5 «Varmt arbeid», interne krav og «Arbeidsinstruksen ved utførelse av varme arbeider» utarbeidet av Finans Norge.

### 2. Beskrivelse

#### 2.1 Før og under arbeidet:

##### Varmt arbeid skal risikovurderes

- Fylle ut [«Arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider»](#) (link)
- OM NØDVENDIG: Utkobling av alarm og slokkeanlegg – skal på forhånd godkjennes av drift, samt varsle driftssentralen.
- Telefon eller radio er tilgjengelig
- Kartlegging av forurensning i arbeidsatmosfæren ved varmt arbeid, jf. forskrift om utførelse av arbeid §§5-2. - 5-5.
- De som utfører varmt arbeid skal inneha dokumentert opplæring i varmt arbeid.
- De som utfører varmt arbeid skal være vernet mot skadelig stråling, farlig elektrisk spenning, sprut mm, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 5-5

#### 2.2 Etter arbeidet:

- Alarm og slokkeanlegg er innkoblet
- Driftssentralen er underrettet om at alarm og slokkeanlegg er innkoblet.
- Arbeidsutstyret er plassert i sikker avstand fra arbeidsstedet
- Se for øvrig krav i [«Arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider»](#).

### VED BRANN VARSLE BRANNVESEN PÅ TLF 110

### 3. Henvisning/referanser

[Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 5.](#)

[«Arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider»](#) utarbeidet av Finans Norge